



ESCLARECIMENTO 01 – PREGÃO PRESENCIAL SEBRAE/TO N.º 030/2014

Diante da solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Presencial n.º 030/2014, a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/TO passa a elucidar na forma que se segue:

QUESTIONAMENTO:

“Estou com uma dúvida quanto ao lote 3, letras a e o:

1. *Letra a: "Nobreaks para servidor de Rede 2U". Dúvida, o nobreak tem que ser do tipo gabinete rack ou torre?*
2. *Letra o: "Ser compatível com Rack descrito no item 2 deste Termo de Referência". O nobreak terá que ficar instalado dentro do rack como se fosse um servidor?"*

RESPOSTA:

1. Os nobreaks em questão serão do tipo RACK, por isso utilizado a medida em “U”.
2. Sim, o Nobreak ficará instalado dentro do RACK descrito no item 2.

Palmas – TO, 10 de julho de 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Odeane Milhomem de Aquino".

ODEANE MILHOMEM DE AQUINO
Presidente da CPL